

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ' αριθ. **24/5-6-2018** πρακτικού **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Αριθμός Απόφασης: 231/2018	Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας 4 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου»
-----------------------------------	---

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα **5-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση κατόπιν της υπ' αριθ. **Πρωτ.: 10513/1-6-2018** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α')

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες έξι (6) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ
2	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ
3	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
4	ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	
5	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ	
6		

Συνεχιζομένης της συνεδρίασεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **5^ο θέμα** της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ' όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ.Πρωτ. 10721/29-5-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών- έργων, στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» προεκτιμώμενης αμοιβής - αξία Σύμβασης 41.541,46 € χωρίς ΦΠΑ , ή 51.511,41 € με ΦΠΑ 24%, ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Τον υπ' αριθμ. 19/2018 φάκελο δεδομένων μελέτης από την Τ.Υ.Δ.Μ. με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» με προεκτιμώμενη αμοιβή - αξία Σύμβασης 41.541,46 € χωρίς ΦΠΑ , ή 51.511,41 € με ΦΠΑ 24%,

Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Το Π.Δ. 80/2016

Τα δεδομένα της μελέτης καθώς και ο τρόπος δημοπράτησης της εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 119/2018 Απόφαση του (Περί έγκρισης δεδομένων της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» (ΑΔΑ: ΩΦΚΥΩΚΠ-ΣΩΒ)

Ο αρ. CPV : 71311100-2 Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού

Κ.Α. 30.7411.0018 έτους 2018

Την με αριθ. αποφ. 132/2018 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικον. έτους 2018»

τις Δ/ξεις του Ν.4412/2018 και συγκεκριμένα του Άρθρου 49 (Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες) όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.4530/2018: παρ. ζ)Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να

εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης.

Κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση της μελέτης για τους εξής λόγους:

Μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων και την μερική αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού του σχολικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Ενανθρακώσεις σκυροδέματος σε υποστυλώματα και κατακόρυφες και εγκάρσιες ρωγμές Διάβρωση οπλισμού κυρίως στις βάσεις των υποστυλωμάτων σε όλα σχεδόν τα περιμετρικά υποστυλώματα καθώς και στο ενδιάμεσο ύψος τους.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ανιούσας υγρασίας στην βάση των υποστυλωμάτων έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο ανατολικό άκρο του κτιρίου και μετά από καθαίρεση των επιχρισμάτων, διαπιστώθηκε σκυρόδεμα πολύ κακής ποιότητας και αποσαθρωμένο.

Παρατηρήθηκε η ύπαρξη χώματος μέσα στο σώμα του υποστυλώματος στο βορειοανατολικό υποσύλωμα.

Στο συγκεκριμένο υποσύλωμα διαπιστώθηκε επίσης μετά από καθαίρεση των επιχρισμάτων ρωγμή διαγώνια – διατμητική.

Πλήρης διάβρωση του οπλισμού των συνδετήρων με συνέπεια την ανυπαρξία περίσφιξης των υποστυλωμάτων.

Η ύπαρξη περιμετρικής υψίκορμης δοκού (πιθανόν διακοσμητικής) στην βάση κάθε ορόφου καθώς και η ύπαρξη ενδιάμεσης δοκού μεταξύ των υποστυλωμάτων (φεγγίτες), έχουν προκαλέσει βλάβες στον φέροντα οργανισμό (κοντά υποστυλώματα).

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, διαπιστώθηκε εγκάρσια διαμπερής ρωγμή στην πλάκα οροφής με συνέχεια στις δοκούς και διαμπερείς οριζόντιες ρωγμές στην τοιχοποιία του Α' ορόφου πάνω από αυτές τις δοκούς.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι έχουν γίνει ενισχύσεις με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος σε υποστυλώματα του Α' ορόφου χωρίς συνέχεια στο ισόγειο και την θεμελίωση

Στην βόρεια πλευρά στην οποία έγιναν επεμβάσεις εξωτερικών επισκευών λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος σε μανδύα, διαπιστώθηκε η μη περιμετρική περίσφιξη του υποστυλώματος, χωρίς περιμετρική συνέχεια των συνδετήρων (ούτε καν αγκύρωσης τους) τοποθετούμενου σε επαφή με το εξωτερικό επίχρισμα (δεν έχει απομακρυνθεί το παλιό επίχρισμα).

Για τους προαναφερόμενους λόγους το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων χρήζει ελέγχου στατικής επάρκειας και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας και μελέτης στατικής ενίσχυσης εάν η προηγούμενη εκτίμηση δείξει ότι απαιτείται.

Σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη 41.541,46 € χωρίς ΦΠΑ, ή 51.511,41 € με ΦΠΑ 24%, από πόρους του Δήμου Μεγάρων, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου».

Λαμβάνοντας υπόψη την 339/2017 Απ. Δ.Σ. Περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΝΜΠΩΚΠ-ΝΔ1) σύμφωνα με την οποία η μελέτη με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας 4ου Δημοτικού Σχολείου» είναι αναγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων στην Κατηγορία 1.1.4.2 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Παρακαλούμε να προχωρήσετε για την διάθεση της πίστωσης, έγκρισης της δαπάνης και έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον Κ.Α.Ε με ΚΑΕ : 30.7411.0018, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγάρων εκτιμώντας ότι οι πιστώσεις της μελέτης ανά έτος κατανέμονται ως εξής:

Έτος 2018	20.700,00 €
Έτος 2019	30.811,41 €

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης, και την δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας 4^{ου} Δημοτικού Σχολείου», στον Κ.Α.Ε με ΚΑΕ : 30.7411.0018, εκτιμώντας ότι οι πιστώσεις της μελέτης ανά έτος κατανέμονται ως εξής:

Έτος 2018	20.700,00 €
Έτος 2019	30.811,41 €

Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 231/2018

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ
---------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα 5-6-2018

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος